

Przedmiar Robót

INSTALACJE ELEKTRYCZNE

Obiekt Budynek ZGM TBS Sp. z o.o. - układ "A3"
Kod CPV 45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne
Budowa ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 24, 42-200 Częstochowa
Inwestor ZGM TBS Sp. z o.o., ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 24, 42-200 Częstochowa

Nowy Sącz, kwiecień 2016 r.

*"Rekomendacja Jakości" dla programu do kosztorysowania Rodos
przyznana przez Stowarzyszenie Kosztorysantów Budowlanych, Warszawa, ul. Hoża 50*

Budynek ZGM TBS Sp. z o.o. - układ "A3"

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		1. UKŁAD "A1" (3 PIĘTRO)		
1	KSNR 5 0201/01	Montaż rozdzielnicy TK4, RWN 3x12 - lub równoważne	szt	1,000
2	KNNR 5 0407/04	Montaż rozłącznika izolacyjnego FR 303 100 A - lub równoważne	szt	1,000
3	KNNR 5 0407/01	Montaż lampki kontrolnej L333 - lub równoważne	szt	1,000
4	KNNR 5 0407/04	Montaż wyłącznika nadprądowego S 314 C20 A - lub równoważne	szt	1,000
5	KNNR 5 0407/01	Montaż wyłącznika nadprądowego S 311 C20 A - lub równoważne	szt	1,000
6	KNNR 5 0407/03	Montaż wyłącznika nadprądowego S 312 C6 A - lub równoważne	szt	9,000
7	KSNR 5 0303/06	Linia zasilająca przewód YDY 5x10 mm2 w listwie elektroinstalacyjnej LE 21x10 - lub równoważne	m	15,000
8	KSNR 5 0305/05	Obwód zasilający kabel YKY 5x4 mm2 w listwie elektroinstalacyjnej LE 21x10 - lub równoważne	m	20,000
9	KSNR 5 0305/05	Obwód zasilający kabel YKY 3x4 mm2 w listwie elektroinstalacyjnej LE 21x10 - lub równoważne	m	15,000
10	KSNR 5 0305/05	Obwód zasilający kabel YKY 4x2,5 mm2 w listwie elektroinstalacyjnej LE 21x10 - lub równoważne	m	10,000
11	KSNR 5 0305/05	Obwód zasilający przewód YDY 3x1,5 mm2 w listwie elektroinstalacyjnej LE - lub równoważne 21x10	m	105,000
12	KSNR 5 0305/05	Obwód sterowniczy, przewód Bit 500 (St) (2x0,75 mm2) w listwie elektroinstalacyjnej LE 21x10 - lub równoważne	m	55,000
13	KNNR 5 1203/11	Podłączenie pod zaciski przewodów kabelkowych o przekroju do 16mm2	szt	10,000
14	KNNR 5 0726/09	Zarobienie końca kabla 5-żyłowego o przekroju żył do 16mm2	szt	2,000
15	KNR 5-10 0604/06	Obróbka na sucho kabli miedzianych 4-żyłowych o przekroju żyły do 16mm2	szt	2,000
16	KNR 5-10 0604/01	Obróbka na sucho kabli miedzianych 3-żyłowych o przekroju żyły do 16mm2	szt	2,000
17	KNNR 5 1203/08	Podłączenie pod zaciski przewodów kabelkowych o przekroju do 2,5mm2 (Krotność= 2)	szt	27,000
18	KNR 5-06 0702/02	Zarabianie i podłączanie końców przewodów 2 żyłowych pod zaciski (Krotność= 2)	kabel	9,000
19	KNNR 5 1301/02	Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego 3-fazowego niskiego napięcia	pomiar	1,000
20	KNNR 5 1301/01	Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego 1-fazowego niskiego napięcia	pomiar	6,000
21	KNR 4-03 1203/02	Badanie linii sterowniczej	odcinek	10,000
22	KNR 4-03 1203/01	Badanie linii kablowej nN	odcinek	3,000

Budynek ZGM TBS Sp. z o.o. - układ "A3"

Lp	Nazwa	Jm	Ilość	Cena	Wartość
1	Benzyna do ekstrakcji	dm3	1,200		
2	Cement portlandzki 35	t	0,002		
3	Kabel YKY 3x4 mm2	m	15,600		
4	Kabel YKY 4x2,5 mm2	m	10,400		
5	Kabel YKY 5x4 mm2	m	20,800		
6	Końcówki kablowe B-311 16mm2	szt	2,000		
7	Końcówki kablowe do zaprasowania na żyłach Cu	szt	14,000		
8	Końcówki kablowe	szt	10,000		
9	Lampka sygnalizacyjna L333	szt	1,000		
10	Listwa elektroinstalacyjna LE 21x10	m	228,800		
11	Opaski kablowe OKi	szt	6,000		
12	Pasta do lutowania PAL-1	kg	0,080		
13	Przewód BiT 500 (St) 2x0,75 mm2	m	57,200		
14	Przewód Cu L 16mm2	m	1,600		
15	Przewód YDY 3x1,5 mm2	m	109,200		
16	Przewód YDY 5x10 mm2	m	15,600		
17	Rozdzielnica RWN-3x12	kpl	1,000		
18	Rozłącznik izolacyjny FR 303 100A	szt	1,000		
19	Spoivo cynowo-ołowiane LC 40	kg	0,200		
20	Spoivo cynowo-ołowiane LC 60 z topikiem TLR 157	kg	0,018		
21	Uchwyty kablowe UKU	szt	4,000		
22	Uchwyty UKU	szt	2,000		
23	Uchwyty	szt	430,500		
24	Wapno gaszone (ciasto wapienne)	m3	0,002		
25	Wazelina techniczna	kg	0,700		
26	Wyłącznik nadprądowy S 313 C20 A	szt	1,000		
27	Wyłącznik S 311 C20 A	szt	1,000		
28	Wyłącznik S 312 C6 A	szt	9,000		
	Razem				
	Materiały pomocnicze				
	Razem				