ZAKŁAD GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ TBS
w Częstochowie sp. z o.o.

DTIZ.2611.15.2017

Częstochowa , dnia 25.08.2017r.

Uczestnicy postępowania przetargowego

W nawiązaniu do złożonego zapytania odnośnie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia do postępowania przetargowego na realizację:

„Remont pomieszczeń w budynku biurowym przy ul. POW 24 w Częstochowie stanowiącym własność Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Częstochowie Spółka z o.o."

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej „TBS" Sp. z o.o. w Częstochowie na podstawie art. 38 ust. 2 Ustawy – Prawo Zamówień Publicznych udziela odpowiedzi j.n.:

***Pytanie 1*:**
Proszę o wyjaśnienie:
W przedmiarze poz. 22 określono podłączenie instalacji elektrycznej do sterowania drzwi 5 szt. W przedmiarze w poz 20 określono montaż 3 szt. z czytnikiem kart. Proszę o wyjaśnienie czy podłączenie obejmuje tylko 3 szt. czy 5 szt. Proszę o informacje dot. długości połączeń, czy w budynku istnieje jakaś centrala do której należy wykonać podłączenia,

Odpowiedź :
W odpowiedzi na pytanie odnoszące się do poz. 22 przedmiaru Zamawiający dokona Modyfikacji treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. W przypadku odległości każdych drzwi od rozdzielni należy przyjąć 15 mb..

CZŁONEK ZARZĄDU
mgr inż. Katarzyna Bigosińska

PREZES ZARZĄDU
DYREKTOR NACZELNY
mgr Paweł Konieczny

EU 2008 STANDARD
GRUPA MEDIA PARTNER