

Uczestnicy postępowania przetargowego

W nawiązaniu do złożonego zapytania odnośnie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia do postępowania przetargowego na realizację:

„Remont pomieszczeń w budynku biurowym przy ul. POW 24 w Częstochowie stanowiącym własność Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Częstochowie Spółka z o.o.”

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej „TBS” Sp. z o.o. w Częstochowie na podstawie art. 38 ust. 2 Ustawy – Prawo Zamówień Publicznych udziela odpowiedzi j.n.:


Pytanie 1:


Proszę o wyjaśnienie:

Dot. poz. 20,21,22, przedmiaru. Prosimy o sprecyzowanie czy wykonawca w wycenie drzwi antywłamaniowych ma uwzględnić tylko dostawę czytnika i poprowadzenie 15 mb przewodu (podtynkowo czy w korytku) oraz podpięcie go we wskazanym miejscu?

Odpowiedź:

W wycenie montażu drzwi należy uwzględnić dostawę czytnika. Zasilanie można realizować z rozdzielni elektrycznej bądź skorzystać z instalacji elektrycznej w lokalu, w którym będą zamontowane drzwi. Poprowadzenie przewodu 15 mb należy wykonać podtynkowo lub w korytku.


CZŁONEK ZARZĄDU
mgr inż. Katarzyna Biłogosińska


PREZES ZARZĄDU
DYREKTOR NACZELNY
mgr Paweł Koneczny