

SPÓŁDZIELNIA PRACY KOMINIARZY

SPÓŁDZIELNIA PRACY KOMINIARZY
w Częstochowie
Rejonowy Zakład Usługowy Nr 4/Cz
ul. Piłsudskiego 25/27, tel. 324-23-37
42-200 CZĘSTOCHOWA

W CZĘSTOCHOWIE

Częstochowa, dnia 26.07.2019 r

Opinia Nr 4Cz/07/19/018

z wyniku przeprowadzonych OGLEDZIN – EKSPERTYZY URZĄDZEŃ OGRZEWCZO –
KOMINOWYCH w CZĘSTOCHOWA ul. GWIEZDNA 7 Klatka IV

WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA

sporządzona przez posiadającego wymagane uprawnienia pracownika Spółdzielni mistrza
kominarskiego *Konrad Wodyński, Ireneusz Ziemiński* w celu

- 1.1.1. Wskazanie miejsca na podłączenie
- 1.1.2. Ustalenia prawidłowości podłączenia
- 1.1.3. Ustalenia przyczyn wadliwego działania urządzeń
- 1.1.4. Przeprowadzenie inwentaryzacji przewodów kominowych.

W związku z czym stwierdza się co następuje:

- Przewody nr 34,35,49,50,51,52 nieuszczelnione należy uszczelnić na całej długości.
- Junkers mieszkanie nr38 z przewodu nr 27 należy przelączyć do przewodu nr 25
- Junkers mieszkanie nr 44 należy odłączyć od przewodu nr 25 oraz dobudować przewód spalinowy.
- Junkers mieszkanie nr 42 z przewodu nr 30 należy przelączyć od przewodu nr 31
- Junkers mieszkanie nr 45 odłączyć od przewodu nr 31 oraz dobudować przewód spalinowy.
- Junkers mieszkanie nr 46 należy odłączyć od przewodu nr 61 oraz dobudować przewód spalinowy
- Wentylacja łazienki mieszkanie nr 37 przelączyć do przewodu nr 51
- Szkic w załączeniu.

Opinię sporządzono na podstawie Ustawy z dnia 30.09.2009 r. Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2009 r. Nr 161 poz. 1279) oraz wydanymi na jej podstawie przepisami wykonawczymi i Polskimi Normami i na podstawie Ustawę o Ochronie przeciwpożarowej z dnia 11.05.2006 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 80 poz. 563 z późniejszymi zmianami) oraz wydanymi na jej podstawie przepisami wykonawczymi. Opinia odzwierciedla faktyczny stan techniczny przewodów kominowych i podłączeń urządzeń kominowych w dniu kontroli.

Opinię sporządzono w 2 egz. z przeznaczeniem po:
1 egz. dla *właściciela*. 1 egz. a/a *RZUK 4/Cz w Częstochowa*

potwierdzenie odbioru opinii:

dnia *13.08.2019* podpis

[Podpis]
SPEKTOR
mgr inż. Jacek Ociepa

Opiniodawca

MISTRZ KOMINIARSKI
Nr dyplomu 136/2014

Konrad Wodyński

(uprawniony Mistrz Kominarski)

GWIEZDNA 7 KLATKA IV

1
2
3
4
5
6
7
8

12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
WK	WK	WK	WK	WK	WK	WK	WL	WL	WL	J	J	WL	J	J	WL	J
III	II	I	N			N	I	II	III	II	III	II	III	II	III	N
m44	m41	m38	m35			m35	m38	m41	m44	m41	m44	m41	m44	m41	m44	m35

J
I
m38
/

9
10
11

29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45
J	J	J	WL	WL	WL	WL	WL	WL	WL	WL	WL	WL	WL	WL	WL	WL
I	N	III	II	III	I	I	N			II	I	III	N			
m39	m36	m45	m42	m45	m39	m36										

/
J
II
m42

WK WK WK WK WK
II I III N
m42 m39 m45 m36

63
64
65
66
67

46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62
WK	WK	WK	WK	WK	WK	WK	WL	WL	WL	WL	WL	WL	WL	J	J	J
II	I	III			III		N	I	II	III	II	II	III	II	I	N
m43	m40				m46		M37	m40	m43	m46	m43	M40	m43	M40	m43	m37

/
WK
N
m37

/
J
III
m46

MIĘDZYGODKOWSKI
Nr 67/1000 1667804
Krzysztof Włodarczyk