

**ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA
Wszyscy uczestnicy postępowania**

W nawiązaniu do złożonych zapytań odnośnie „Zaproszenia do złożenia ofert” na:
**„Budowa parkingu na terenie Wspólnot Mieszkaniowych przy ul. Ogińskiego 4/8 i Ogińskiego
10 w Częstochowie wraz z wykonaniem kanalizacji deszczowej”**

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej „TBS” Sp. z o.o. w Częstochowie udziela odpowiedzi j.n.:

Pytanie 1:

W załączonym przedmiarze robót branży budowlanej w dziale 4.3 Nawierzchnia z kostki brukowej gr 8 cm, brakuje pozycji kosztorysowej „Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm, układane na podsypce cementowo piaskowej”. Proszę o uzupełnienie przedmiaru robót.

Odpowiedź:

Informujemy, że w dziale 4.3 przedmiaru robót stanowiącego załącznik nr 4, pozycja ułożenia kostki brukowej 8cm została omyłkowo pominięta. Należy przyjąć ułożenie nawierzchni z przedmiotowej kostki w ilości zgodnej z pozostałymi powierzchniami w tym dziale czyli 523,51 m².

Zamawiający dokonał zmiany w przedmiarze robót stanowiącym załącznik nr 4 do zaproszenia do składania ofert poprzez dodanie pozycji „wykonanie nawierzchni z kostki brukowej”.

Stosowna zmiana zaproszenia do składania ofert została zamieszczona na stronie internetowej.

CZŁONEK ZARZĄDU
DYREKTOR
DS. WSPÓLNOT MIESZKANIOWYCH

mgr Sebastian Rozpondek

Z poważaniem

PREZES ZARZĄDU
DYREKTOR NACZELNY

mgr Paweł Koniczny

Sporządził: R.S..